

Об удельном расходе ПАО "Мосэнерго" условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) за 2015 г.

Станция	вт/э, кг/Гкал	
	2015	
ГЭС-1		164,6
ГРЭС-3		181,0
ТЭЦ-8		169,8
ТЭЦ-9		164,9
ТЭЦ-11		166,7
ТЭЦ-12		166,6
ТЭЦ-16		165,3
ТЭЦ-17		196,3
ТЭЦ-20		169,0
ТЭЦ-21		161,9
ТЭЦ-22		170,9
ТЭЦ-23		165,2
ТЭЦ-25		166,2
ТЭЦ-26		166,5
ТЭЦ-27		154,4
ТЭС Мосэнерго		166,0
котельные		155,5
РТЭС «Курьяново»		149,7
КТС-17		0,0
РТЭС «Люблино»		152,9
РТС «Фрезер»		0,0
Энергокомплекс		217,6
РТС «Бирюлево»		153,4
РТС "Красный строитель"		0,0
КТС-55		0,0
РТС «Рублево»		157,6
КТС-56		0,0
РТС «Матвеевская»		0,0
РТС «Бабушкино-2»		0,0
КТС-8		0,0
Мини-ТЭС Измайловский		147,6
КТС-44		0,0
КТС «Стандартная»		180,0
РТС «Химки-Ховрино»		0,0
КТС-11		151,2
МК "Западный порт"		153,5
РТС "Красная пресня"		159,4
КТС-11 А		154,6
РТС "Волхонка-Зил"		156
КТС-18		158,9
РТС "Новомосковская"		162,7
РТС "Отрадное"		153,9
РТС "Бабушкино-1"		157,8
РТС "Ростокино"		160,5
РТС "Кунцево"		153,1

КТС-24	151,3
КТС-26	147,3
РТС " Южное Бутово"	153,2
КТС "Мелитопольская"	163
КТС "Северная"	162,4
РТС "Нагатино"	152,9
РТС "Коломенское"	209,5
КТС-54	157,5
РТС "Переяславская"	162,8
РТС "Перово"	161,1
РТС "Некрасовка"	165,7
РТС "Жулебино"	156,8
РТС "Крылатское"	153
РТС "Ленино-Дачное"	152,4
РТС "Чертаново"	150
РТС "Теплый Стан"	156,5
ПАО "Мосэнерго"	164,8