

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ПАО "Мосэнерго"**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Ед.изм.	Значение
1	2	3	4
1	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км)	ед./км	-
2	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	ед./(<i>Гкал/час</i>)	7/1072
2.1	<i>ТЭЦ</i>	<i>ед./(<i>Гкал/час</i>)</i>	5/32
2.2	<i>Котельные</i>	<i>ед./(<i>Гкал/час</i>)</i>	2/1040
3	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ		
3.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т/ <i>Гкал</i>	164,0
3.1.1	<i>ТЭЦ</i>	<i>кг.у.т/<i>Гкал</i></i>	165,5
3.1.2	<i>Котельные</i>	<i>кг.у.т/<i>Гкал</i></i>	155,8
4	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	%	-
5	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)	дней	30
6.	Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации):		
6.1	<i>ТЭЦ</i>	<i>кол-во</i>	
	<i>ТЭЦ-8 ТГ-5 с 01.02.2016</i>	<i>1</i>	<i>100 Гкал/ч</i>
	<i>ТЭЦ-16 ТГ-3 с 01.04.2016</i>	<i>1</i>	<i>97 Гкал/ч</i>
	<i>ТЭЦ-16 ТГ-4 с 01.04.2016</i>	<i>1</i>	<i>54 Гкал/ч</i>
	<i>ТЭЦ-20 ТГ-1 с 01.03.2016</i>	<i>1</i>	<i>60 Гкал/ч</i>
	<i>ТЭЦ-22 Блок 9 с 01.03.2016</i>	<i>1</i>	<i>330 Гкал/ч</i>
6.2	<i>Котельные</i>	<i>кол-во</i>	
	<i>ПГУ-130 МВт ТЭС Лыково (диспетчерское наименование ГТУ-1 тип SGT-800, ГТУ-2 тип SGT-800, ПТ-1 тип SST-400) с 01.11.2016</i>	<i>3</i>	<i>0 Гкал/ч</i>
7.	Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	-	Количество случаев ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям ПАО "Мосэнерго" в 2016 году по основанию, предусмотренным абз. 2 п. 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" - 169