


**ПАО «МОСЭНЕРГО»
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего директора -
Главный инженер ПАО «Мосэнерго»


С.Н. Ленёв
« 17 » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учебного центра
ПАО «Мосэнерго»


Е.П. Русина
« 21 » _____ 2019 г.

ПРОГРАММА

ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ

«Оперативная эксплуатация парогазовых установок»

(курс № 5, периодическая подготовка)

Категория слушателей: машинист энергоблока ПГУ, старший машинист энергоблока ПГУ

Вид документа о прохождении подготовки:
Протокол результатов прохождения программы

Объем: 16 часов

**Москва
2019**

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765);
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер № 31014);
- Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики»;
- Приказ от 14 сентября 2015 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции»;
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
- Приказ Минтопэнерго России от 19.02.00 № 49, зарегистрирован Минюстом России от 16.03.2000г., рег. № 2150 «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
- Приказ ПАО «Мосэнерго» от 30 декабря 2016 г. № 455 «О тренажерной подготовке оперативного персонала филиалов ПАО «Мосэнерго».

1.2. Срок освоения программы: 16 часов.

Количество часов, отводимых на выполнение отдельных тем программы, последовательность выполнения этапов, разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.

1.3. Требования к обучаемым:

К прохождению программы допускается оперативный персонал филиалов ПАО «Мосэнерго», имеющий квалификацию машинист энергоблока ПГУ, старший машинист энергоблока ПГУ.

Ежегодное прохождение курса обязательно перед очередной проверкой знаний для данной категории оперативного персонала.

1.4. Формы освоения программы: очная, с использованием технических средств обучения. Подготовка проводится в тренажерных компьютерных классах. При необходимости применяются дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ).

1.5. Цель и планируемые результаты обучения:

Целью прохождения программы курса является совершенствование компетенций необходимых для выполнения трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции» для обеспечения безопасной, надежной и экономичной работы тепломеханического оборудования ТЭС.

Результатами прохождения программы курса является повышение качества выполнения трудовых функций, а именно: ведение заданного режима работы тепломеханического оборудования энергоблока ПГУ ТЭС со щита дистанционного управления.

В ходе освоения программы курса у оперативного персонала совершенствуются следующие необходимые компетенции:

Профессиональная компетенция	Обобщенная трудовая функция
ПК 1	Оперативный контроль и регулирование режима работы тепломеханического оборудования ТЭС со щита дистанционного управления

Профессиональные компетенции	Необходимые знания	Необходимые умения	Трудовые действия
<p>ПК 1.1. Ведение заданного режима работы тепломеханического оборудования ТЭС со щита дистанционного управления</p> <p>ПК 1.2. Проведение оперативных переключений, пусков и остановов тепломеханического оборудования ТЭС со щита дистанционного управления</p> <p>ПК 1.3. Ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы тепломеханического оборудования</p>	<p>- Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии.</p> <p>- Устройство и технические характеристики основного вспомогательного тепломеханического оборудования, допустимые отклонения параметров.</p> <p>- Технико-экономические показатели работы основного тепломеханического оборудования.</p> <p>- Принципиальные электрические схемы агрегатов, блока дистанционного управления и схема питания собственных нужд зоны расположения тепломеханического оборудования.</p> <p>- Назначение и принцип работы установленных на оборудовании отделений</p>	<p>- Оценивать режим работы и техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам, по информации, получаемой от подчиненных работников.</p> <p>- Контролировать и регулировать режим работы тепломеханического оборудования.</p> <p>- Анализировать информацию, формировать представление о ситуации.</p> <p>- Точно понимать и ясно излагать распоряжения и техническую информацию.</p> <p>- Оценивать надежность и безопасность технологических тепломеханического оборудования.</p> <p>- Производить включение, отключение и регулировать режим работы</p>	<p>- Приемка-сдача смены; ознакомление со схемой, режимом работы и техническим состоянием, со всеми изменениями в работе тепломеханического оборудования со слов сдающего смену и путем личного обхода; ознакомление с записями в оперативной документации обо всех замечаниях и дефектах по работе тепломеханического оборудования, поступивших распоряжениях, выполняемых работах; проверка наличия на рабочем месте и состояния оперативной документации, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения и другого инвентаря; рапорт оперативному руководству и оформление передачи смены в оперативной документации.</p>

Профессиональные компетенции	Необходимые знания	Необходимые умения	Трудовые действия
	<p>контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств.</p> <p>- Тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования.</p> <p>- Инструкции эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования в нормальном, ремонтном и аварийном режимах.</p> <p>- Нормы качества воды и пара, турбинного масла и конденсата, свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания (в соответствии с должностными требованиями при</p>	<p>тепломеханического оборудования.</p> <p>- Производить оперативные переключения в технологических схемах.</p> <p>- Прогнозировать варианты развития ситуации.</p> <p>- Сохранять самообладание, оперативно действовать в быстро меняющейся, опасной ситуации.</p>	<p>- Контроль параметров работы тепломеханического оборудования, автоматических регуляторов и сигнализации со щита дистанционного управления и с привлечением подчиненных работников.</p> <p>- Регулирование режимов работы тепломеханического оборудования со щита дистанционного управления и с привлечением подчиненных работников в соответствии с инструкциями, режимными картами, диспетчерским графиком нагрузок.</p> <p>- Выявление причин отклонения и восстановления параметров работы тепломеханического оборудования при их отклонении от нормативных со щита дистанционного управления и с привлечением подчиненных</p>

Профессиональные компетенции	Необходимые знания	Необходимые умения	Трудовые действия
	<p>управлении режимами котлов, турбин, энергоблоков).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Порядок приемки и сдачи смены. - Порядок ведения оперативных переговоров и записей. - Порядок пусков, остановов, опробований, опрессовки основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, производства переключений в технологических схемах. - Типичные неисправности тепломеханического оборудования, способы их выявления и устранения. - Схема расположения пожарных постов, средств пожаротушения в зоне обслуживания. - Положения и инструкции, 		<p>работников.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ и обеспечение надежности создаваемых рабочих и ремонтных схем. - Производство пусков, остановов, опробования, опрессовки тепломеханического оборудования по условиям эксплуатации, по графику, до и после ремонта с дистанционного пульта управления и с привлечением подчиненных работников. - Производство переключений в тепловых схемах с дистанционного пульта управления и с привлечением подчиненных работников. - Организация вывода/ввода оборудования в ремонт/из ремонта. - Извещение оперативного руководства о нарушениях режима работы, нарушениях

Профессиональные компетенции	Необходимые знания	Необходимые умения	Трудовые действия
	<p>регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве.</p>		<p>водно-химического режима, повреждениях оборудования, возникновении пожара, появления дефектов, угрожающих повреждению оборудования, жизни, здоровью людей.</p> <p>- Организация и принятие мер по восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения, по предотвращению развития аварии, по ликвидации пожара.</p>

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов, модулей	Трудоёмкость					Коды формируемых профессиональ- ных компетенций (ПК)	
		Всего, час	Аудиторные занятия, в том числе		СРС, час	В том числе с использованием электронного обучения, ДОТ		Промежуточная и итоговая аттестация
			Теорети- ческие занятия	Практи- ческие занятия				
1	Вводное занятие	0,5	0,5			0,5	тест входного контроля знаний	ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
2	Ознакомление с тренажером (адаптация)	1		1		1		ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
3	Управление энергоблоком в переменных режимах	2		2		2	контроль- ные задания на тренажере	ПК 1.1 ПК 1.2
4	Управление энергоблоком в пусковых режимах	8		8		8	контроль- ные задания на тренажере	ПК 1.2
5	Управление энергоблоком в режимах останова	2		2		2	контроль- ные задания на тренажере	ПК 1.2
6	Управление энергоблоком в аварийных ситуациях	2		2		2	контроль- ные	ПК 1.3

№ п/п	Наименование разделов, модулей	Трудоёмкость					Коды формируемых профессиональ- ных компетенций (ПК)	
		Всего, час	Аудиторные занятия, в том числе		СРС, час	В том числе с использованием электронного обучения, ДОТ		Промежуточная и итоговая аттестация
			Теорети- ческие занятия	Практи- ческие занятия				
							задания на тренажере	
7	Итоговая аттестация	0,5		0,5				ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
8	Всего по программе	16	0,5	15,5		16		

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной группы или индивидуальных обучающихся, на основе утверждённого годового графика тренажерной подготовки персонала на календарный год.

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Уровень освоения ¹	Объем часов
1	<p>Вводное занятие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инструктаж по охране труда, технике безопасности, действиях при пожаре и чрезвычайных ситуациях. - Ознакомление с программой курса тренажерной подготовки. 	<p>Содержание учебного материала: Программа инструктажа, программа курса тренажерной подготовки.</p> <p>Форма организации: Инструктаж.</p>	2	0,5
	<p>- Входной контроль знаний с использованием обучающих и контролирующих программ.</p>	<p>Содержание учебного материала: Вопросы контрольно-обучающей программы, составленные на основе инструкций по эксплуатации оборудования ПГУ.</p> <p>Форма организации: Самостоятельное прохождение тестирования на ПК.</p>	3	
2	<p>Ознакомление с тренажером (адаптация)</p>	<p>Содержание учебного материала: Компьютерный тренажер ПГУ, руководство пользователя тренажера, режимные карты, карты, карты уставок защит, блокировок, сигнализации, описание автоматической системы оценок тренажера, регламент оценки выполнения заданий.</p> <p>Форма организации: Ознакомление с тренажером под руководством инструктора: - с интерфейсом тренажера;</p>	2	1

¹ Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Уровень освоения ¹	Объем часов
3	Управление энергоблоком в переменных режимах	<ul style="list-style-type: none"> - с мнемосхемами основного и вспомогательного оборудования; - с системой управления оборудованием ПГУ в тренажере; - с регламентом и системой оценки выполненных операций; - со способом построения графиков текущих параметров, и сохранения состояний. <p>Содержание учебного материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разгрузка энергоблока на минимальный режим; - Напряжение энергоблока с минимальной до максимальной нагрузки; - Работа энергоблока по заданному диспетчерскому графику электрической и тепловой нагрузки; - Подключение, отключение оборудования теплофикационной установки и регулирование тепловой нагрузки; - Переход на резервные ПЭН, ЦЭН, НРГП и обратно. <p>Форма организации: Самостоятельное выполнение контрольных заданий на тренажере под контролем инструктора.</p>	3	2
4	Управление энергоблоком в пусковых режимах	<p>Содержание учебного материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ключевые этапы пуска энергоблока из различных тепловых состояний (горячего, неостывшего, холодного). <p>Форма организации: Самостоятельное выполнение контрольных заданий на тренажере под контролем инструктора.</p>	3	8
5	Управление энергоблоком в	<p>Содержание учебного материала:</p>	3	2

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Уровень освоения ¹	Объем часов
	режимах останова	<p>Ключевые этапы останова энергоблока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Останов блока без расхолаживания оборудования. - Аварийный останов энергоблока. <p>Форма организации:</p> <p>Самостоятельное выполнение контрольных заданий на тренажере под контролем инструктора.</p>		
6	Управление энергоблоком в аварийных ситуациях	<p>Содержание учебного материала:</p> <p>Основные типовые аварийные ситуации (запускаются из списка аварийных ситуаций в окне инструктора «выполнить» или окне «граничные условия»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - резкий сброс нагрузки из-за неисправности системы регулирования турбины; - сброс электрической нагрузки с отключением генератора от сети; - снижение вакуума в конденсаторе турбины; - аварийное отключение КЭН и не включение резервного насоса; - аварийное отключение одного ЦЭН ВД, ЦЭЦНД; - отказ автоматики регулирующего клапана подпитки ХОВ; - снижение уровня в конденсаторе, деаэраторе; - аварийное отключение одной ГТУ; - понижение давления газа за ГПП; - повышение вибрации на ГТ. <p>Аварийные ситуации, реализуемые с помощью дополнительных команд, вводимых с пульта инструктора, связанных с неисправностью или отказом</p>	3	2

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Уровень освоения ¹	Объем часов
		<p>электрифицированной арматуры, механизмов, блокировок, с изменением различных параметров, влияющих на надежность работу оборудования, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пропуск запорной, регулирующей арматуры; - заклинивание запорной, регулирующей арматуры; - расцепление запорной, регулирующей арматуры; - невозможность работы любого клапана в режиме «автомат»; - расцепление любого механизма от электродвигателя; - заклинивание и отключение по токовой нагрузке любого электродвигателя; - произвольное срабатывание предохранительных клапанов; - выход в недовольность показаний параметров; - быстрое (медленное) понижение давления обратной сетевой воды; - изменение температуры обратной сетевой воды (в зависимости от Т наружного воздуха и Т в прямой магистрали); - изменение температуры циркуляционной воды (в зависимости от Т наружного воздуха). <p>Материалы анализа произошедших на ТЭС ПАО «Мосэнерго» аварийных ситуаций, нарушений режимов эксплуатации, ошибочных действий персонала.</p> <p>Форма организации: Самостоятельное выполнение контрольных заданий на тренажере под наблюдением инструктора.</p>		

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Уровень освоения ¹	Объем часов
		Инструктор выбирает из перечня возможных к проведению аварийных ситуаций наиболее актуальные и важные для отработки аварийные ситуации. Аварийные ситуации вводятся без предупреждения и без предварительного озвучивания темы тренировки и могут быть инициированы на любом этапе проведения программы курса (работа по диспетчерскому графику, пусковые операции, останов и т.д.)		
7	Итоговая аттестация	Оценка результатов освоения программы	3	0,5
8	Всего по программе			16

V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Формы аттестации

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме зачета выполнения контрольных заданий.

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости качества подготовки обучающихся.

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия сформированных компетенций у обучающихся планируемому результату.

К итоговой аттестации допускается персонал, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший план по программе.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается протокол выполнения контрольных заданий, заполняемый на основании результатов автоматической оценки тренажера, входного контроля знаний и оценки инструктора, являющийся необходимым условием допуска к очередной ежегодной проверке знаний на филиале.

Персонал, получивший неудовлетворительную оценку, обязан в месячный срок пройти повторное выполнение контрольных заданий. В случае получения повторного неудовлетворительного результата, должен ставиться вопрос о дальнейшем исполнении данным работником функций оперативного персонала.

5.2. Оценочные средства

Основные показатели оценки планируемых результатов:

Результаты освоения программы (освоенные умения, усвоенные знания)	Критерии оценки результатов освоения программы
ПК 1. Оперативный контроль и регулирование режима работы тепломеханического оборудования ТЭС со щита дистанционного управления	1. Тест входного контроля на вопросы контрольно-обучающей программы, составленных на основе инструкций по эксплуатации оборудования энергоблока ПГУ. Оценка теста формируется программой: 100% правильных ответов - «Отлично»; 90-99% - «Хорошо»; 80-89% - «Удовлетворительно»; менее 80% - «Неудовлетворительно». Положительный результат входного контроля знаний является допуском к дальнейшему прохождению программы тренажерной подготовки. 2. Выполнение контрольных заданий на тренажере: Итоговая оценка = Максимально возможное количество баллов минус

	<p>Общая сумма штрафных баллов машины и главного специалиста / инструктора. Цифровое значение итоговой оценки переводится в оценку от «Отлично» до «Неудовлетворительно» следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - более 90% от максимально возможного количества баллов - «Отлично»; - от 80% до 90% - «Хорошо»; - от 51% до 79% - «Удовлетворительно»; - 50% и менее - «Неудовлетворительно».
--	---

Итоговая оценка качества освоения программы тренажерной подготовки включает результаты прохождения теста входного контроля знаний и выполнения заданий на тренажере.

Результаты итоговой аттестации определяются оценкой: «Неудовлетворительно», «Удовлетворительно», «Хорошо», «Отлично».

5.2.1. Перечень (набор) оценочных средств (заданий, вопросов, тестов и др.):

1. Тест входного контроля знаний составлен на основании инструкции по эксплуатации оборудования и состоит не менее чем из 10 вопросов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать не менее 80% правильных ответов. Максимальное время выполнения теста – 20 минут. Тест проводится с использованием компьютерной контрольно-обучающей программы «СОТУС». Вопросы выбираются компьютером случайным образом из базы вопросов программы.

Пример теста входного контроля:

Вопрос:

Укажите, в каких случаях вводится в эксплуатацию интегрированная антиобледенительная система?

Варианты ответов:

1. в зависимости от показателей точки росы окружающего воздуха
2. зависит от температуры воздуха на входе в компрессор
3. зависит от температуры воздуха на выходе из компрессора

Правильные ответы - №1,2

Комментарий к вопросу (из инструкции по эксплуатации оборудования):

Интегрированная антиобледенительная система вводится в эксплуатацию в зависимости от показателей точки росы окружающего воздуха и соответственно зависит от температуры воздуха на входе в компрессор.

2. Оценка выполнения заданий на тренажерах тепловой части осуществляется по следующему регламенту:

На каждое предлагаемое для выполнения задание выделяется определённое количество баллов, называемое - максимально возможное количество баллов. Для тренажеров, разработанных ООО «Тренажеры для электростанций»:

- на пуск котла / турбины / энергоблока – от 3000 до 4000 баллов;
- на останов котла/турбины / энергоблока - от 1000 до 2000 баллов;
- работу по диспетчерскому графику (с выполнением операций по включению /отключению оборудования, переход по топливу и т.д.) - от 1000 до 2000 баллов;
- на ликвидацию аварийной ситуации - от 500 до 2000 (обычно 1000) баллов.

Конкретная цифра выделяемых баллов выбирается главным специалистом/инструктором исходя из степени сложности подготовленного задания, и вводится им с помощью команды набираемой с клавиатуры сервера тренажера.

В процессе выполнения задания автоматическая система оценки тренажера (АСО) реагирует на нарушения допустимых параметров работы энергоустановки, заданного диспетчерского графика, лимита топлива, потерь конденсата из цикла и т.д., выставляя за это штрафные баллы. Они автоматически суммируются и называются - «штрафные баллы машины». При этом АСО реагирует и штрафует только за нарушения, заложенные разработчиками тренажера в его программу, и этого не всегда достаточно для достоверной и правильной оценки выполнения задания. Поэтому к общей сумме штрафных баллов могут, при необходимости, добавиться «штрафные баллы оценки главного специалиста/инструктора. Таким образом, главный специалист/инструктор может снять дополнительно, при наличии грубых нарушений, до 50% от максимально возможного количества баллов.

Итоговая оценка = Максимально возможное количество баллов минус Общая сумма штрафных баллов машины и главного специалиста/инструктора. Цифровое значение итоговой оценки переводится в оценку от «отлично» до «неудовлетворительно» следующим образом:

- более 90% от максимально возможного количества баллов - «Отлично».
- от 80% до 90% - «Хорошо».
- от 51% до 79% - «Удовлетворительно».
- 50% и менее - «Неудовлетворительно».

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Требования к кадровым условиям

В реализации программы тренажерной подготовки участвуют:

- главный специалист Центра тренажерной подготовки Учебного центра (далее ЦТП УЦ) / инструктор – 1 чел. (непосредственное проведение занятий);

– заместитель руководителя или руководитель ЦТП – 1 чел. (контроль качества проведения занятий).

Специалисты, ведущие обучение по программе курса, должны иметь высшее профессиональное образование в области электроэнергетики, опыт работы по эксплуатации тепломеханического оборудования ТЭС и соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Минтруда России от 08 сентября 2015 года №608н (рекомендательный характер), иметь аттестацию Ростехнадзора по следующим областям: Б.7.1., Б.7.2., Б.7.8., Б.8.26., Б.8.31., Б.8.32., Б.8.33, Г.3.1.

6.2. Требования к материально-техническим условиям

Программа тренажерной подготовки реализуется с использованием компьютерных тренажеров ПГУ - 450Т и дистанционных образовательных технологий. Необходимо наличие качественного доступа инструктора и обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с.

Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный характер и должны соблюдаться в целях обеспечения нормальной работы тренажера, беспрепятственного и своевременного освоения обучающимися программы курса.

Рабочие места инструктора и обучающихся должны быть оборудованы персональными компьютерами и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).

6.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Перечень основных используемых ресурсов:

1. Компьютерный тренажер энергоблока ПГУ -450Т (ТЭЦ-27).
2. Компьютерный тренажер энергоблока ПГУ -450Т (ТЭЦ-21).
3. Компьютерная программа для проведения входного контроля знаний «СОТУС-К».
4. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
5. Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станция и сетей. РД 34.12.201-88.
6. Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях. СО 153-34.20.562-2003.
7. Обзоры технологических нарушений в ПАО «Мосэнерго».
8. Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПГУ-450Т ТЭЦ-21, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго».
9. Режимные карты, карты уставок защит, блокировок, сигнализации ПГУ-450Т ТЭЦ-21, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго».
10. Графики пусков ПГУ из различных тепловых состояний.

11. Пусковые ведомости ПГУ из различных тепловых состояний.
12. Сайт учебного портала ПАО «Мосэнерго» <http://gehedu.ru>

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Подготовка проводится в тренажерных компьютерных классах ЦТП УЦ и филиалов ПАО «Мосэнерго» по утверждённому графику. Группа комплектуется в количестве не более 4 человек. При необходимости применяются дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ).

VII. СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Общая характеристика программы	2
2. Учебный план	8
3. Календарный учебный график	9
4. Содержание программы (рабочая программа)	10
5. Оценка результатов освоения программы	15
6. Организационно-педагогические условия реализации программы	17
7. Содержание	20
8. Составители	20

Составители:

Руководитель
центра тренажерной подготовки



В.И. Новожилов

Заместитель руководителя
центра тренажерной подготовки



С.А. Ковшов

Согласовано:

Заместитель руководителя
Учебного центра



Т.А. Суворина

Заместитель главного инженера,
начальник производственного управления



С.А. Царев

Начальник службы
совершенствования эксплуатации



Ю.В. Крысин