

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ОАО "Мосэнерго"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Ед.изм.	Значение
1	2	3	4
1	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км)	ед./км	-
2	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	ед./Гкал/час	16/5692,08
2.1	<i>ТЭЦ</i>	<i>ед./Гкал/час</i>	6/1661,4
2.2	<i>Котельные</i>	<i>ед./Гкал/час</i>	10/4030,68
3	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ		
3.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	165,5
3.1.1	<i>ТЭЦ</i>	<i>кг.у.т/Гкал</i>	<i>165,9</i>
3.1.2	<i>Котельные</i>	<i>кг.у.т/Гкал</i>	<i>154,1</i>
4	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	%	-
5	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)	дней	30